Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Likwidacji
ul. Lasowiacka 215 ; 36-105 Cmolas
NIP: 814-00-01-469 REGON: 000 166 798
PGKiM w L tel./fax. (17) 2275 555 e-mail: pgkimkolbuszowa@wp.pl
Zakład Produkcji Wody tel. (17) 28 37 647 fax. (17) 28 37 496

TW-01/06/2026

Cmolas, dnia 09.06.2026 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 170 000 zł, prowadzonego w trybie „zapytania ofertowego" w oparciu o wewnętrzny regulamin zamówień publicznych PGKiM w likwidacji, na wykonanie zadania pn. „Koncepcja modernizacji i optymalizacji technologicznej Zakładu Produkcji Wody w Cmolasie"

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 09.06.2026 r. oraz wprowadza zmiany do treści SWZ.

Pytanie 1:

Treść SWZ:

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiadania niezbędnej wiedzy i oświadczenia do realizacji zamówienia – oświadczenie

Wykonawcy. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne

oświadczenie oraz wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

– jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej modernizacji lub budowy stacji uzdatniania wody o wydajności minimum 300 m³/h,

oraz

– jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody obejmującej układ odzysku i zagospodarowania wód popłucznych z płukania

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Likwidacji
ul. Lasowiacka 215 ; 36-105 Cmolas
NIP: 814-00-01-469 REGON: 000 166 798
PGKiM w L tel./fax. (17) 2275 555 e-mail: pgkimkolbuszowa@wp.pl
Zakład Produkcji Wody tel. (17) 28 37 647 fax. (17) 28 37 496

filtrów.

Pytanie:

Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie oraz wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

– jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej modernizacji lub budowy stacji uzdatniania wody o wydajności 30 m3/h z możliwością skalowania do 300 m3/h potwierdzoną badaniami pilotowymi

oraz

– jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody obejmującej układ odzysku i zagospodarowania wód popłucznych z płukania filtrów.

Odpowiedź pytanie 1:

Zamawiający **nie uzna** za spełnione warunku udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie oraz wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

– jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej modernizacji lub budowy stacji uzdatniania wody o wydajności 30 m3/h z możliwością skalowania do 300 m3/h potwierdzoną badaniami pilotowymi

oraz

– jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody obejmującej układ odzysku i zagospodarowania wód popłucznych z płukania filtrów.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Likwidacji
ul. Lasowiacka 215 ; 36-105 Cmolas
NIP: 814-00-01-469 REGON: 000 166 798
PGKiM w L tel./fax. (17) 2275 555 e-mail: pgkimkolbuszowa@wp.pl
Zakład Produkcji Wody tel. (17) 28 37 647 fax. (17) 28 37 496

Jednocześnie Zamawiający informuje ze zmienia treść SWZ -

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU pkt. 1 b)

Było:

b) posiadania niezbędnej wiedzy i oświadczenia do realizacji zamówienia – oświadczenie
Wykonawcy. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne
oświadczenie oraz wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
– jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej modernizacji lub budowy stacji uzdatniania wody o wydajności minimum 300 m³/h,
oraz
– jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody obejmującej układ odzysku i zagospodarowania wód popłucznych z płukania filtrów.
W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia wykazu wykonanych usług wraz z podaniem ich przedmiotu, zakresu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, a także załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

Powinno być:

b) posiadania niezbędnej wiedzy i oświadczenia do realizacji zamówienia – oświadczenie
Wykonawcy. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne
oświadczenie oraz wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
– jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej modernizacji lub budowy stacji uzdatniania wody o wydajności minimum 200 m³/h,
oraz
– jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody obejmującej układ odzysku i zagospodarowania wód popłucznych z płukania filtrów.
W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Likwidacji
ul. Lasowiacka 215 ; 36-105 Cmolas
NIP: 814-00-01-469 REGON: 000 166 798
PGKiM w L tel./fax. (17) 2275 555 e-mail: pgkimkolbuszowa@wp.pl
Zakład Produkcji Wody tel. (17) 28 37 647 fax. (17) 28 37 496

zobowiązany jest do przedłożenia wykazu wykonanych usług wraz z podaniem ich przedmiotu, zakresu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, a także załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

Pytanie 2:

Treść SWZ:

VIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego znajdującej się pod adresem ul. Lasowiacka 215, 36-105 Cmolas.

2. Za złożenie oferty przyjmuje się również przesłanie jej e-mailem na adres pgkimkolbuszowa@wp.pl lub kmycek@pgkim.kolbuszowa.pl.

3. Termin składania ofert do dnia 10.06.2026 r. do godziny 12:00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.06.2026 r. o godzinie 12:30.

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 15.06.2026 r. Wnioskowane przedłużenie terminu jest uzasadnione koniecznością rzetelnego i należytego przygotowania oferty, która będzie w pełni odpowiadała wymaganiom Zamawiającego określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Odpowiedź pytanie 2:

Zamawiający zmienia treść SWZ - VIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Było:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego znajdującej się pod adresem ul. Lasowiacka 215, 36-105 Cmolas.
2. Za złożenie oferty przyjmuje się również przesłanie jej e-mailem na adres pgkimkolbuszowa@wp.pl lub kmycek@pgkim.kolbuszowa.pl.
3. Termin składania ofert do **dnia 10.06.2026 r. do godziny 12:00.**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Likwidacji
ul. Lasowiacka 215 ; 36-105 Cmolas
NIP: 814-00-01-469 REGON: 000 166 798
PGKiM w L tel./fax. (17) 2275 555 e-mail: pgkimkolbuszowa@wp.pl
Zakład Produkcji Wody tel. (17) 28 37 647 fax. (17) 28 37 496

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.06.2026 r. o godzinie 12:30.

Powinno być:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego znajdującej się pod adresem ul. Lasowiacka 215, 36-105 Cmolas.
2. Za złożenie oferty przyjmuje się również przesłanie jej e-mailem na adres pgkimkolbuszowa@wp.pl lub kmycek@pgkim.kolbuszowa.pl.
3. Termin składania ofert do **dnia 15.06.2026 r. do godziny 12:00.**
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.06.2026 r. o godzinie 12:30.

Pytanie 3:

W związku z ogłoszonym przetargiem pn. Koncepcja modernizacji i optymalizacji technologicznej chcielibyśmy zapytać, czy dopuszczają Państwo zastosowanie rozwiązania równoważnego polegającego na dostawie i montażu zamkniętych kolumn filtracyjnych opartych na technologii bezciśnieniowej?

Odpowiedź pytanie 3:

Zamawiający nie wskazuje w SWZ zastosowania w opracowaniu konkretnej technologii. To do Wykonawcy należy wybór technologii, która będzie zastosowana w Koncepcja modernizacji i optymalizacji technologicznej Zakładu Produkcji Wody w Cmolasie.

Z wyrazami szacunku,

LIKWIDATOR
Bartłomiej Szczepanek